

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Директору МАОУ СОШ №7

Е.С. Саворской

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
В ТИМАШЕВСКОМ, БРЮХОВЕЦКОМ,
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ, КАНЕВСКОМ РАЙОНАХ
352700 Краснодарский край
г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

должность, ФИО должностного лица,
наименование юридического лица

Тел./факс: (861-30) 5-85-91

E-mail: timashevsk@kubanrpn.ru

ОКПО 75873421, ОГРН 1042303712880,

ИНН/КПП 2308103524/23081001

От «06» декабря 2018г. №375

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению
правонарушения

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица Саворской Елены Степановны установлено:

"30" ноября 2018г. в 13 час. 40 мин. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, 132, при подведении итогов выездной плановой проверки, распоряжение № 517р-28-2018 от 17.10.2018, в отношении МАОУ СОШ № 7, расположенного по адресу: Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Красная, 134, должностным лицом директором школы Саворской Еленой Степановной принятием мер по соблюдению установленных санитарных правил, ненадлежащим исполнением своих обязанностей и ослаблением контроля допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, которые выразились в следующем: по результатам лабораторного контроля, выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) по поручению ТО № 457 от 22.10.2018г. установлено, в пробе воды, отобранной в школе на санитарно-химические показатели (протокол № 9274/2/Т от 21.11.2018г, экспертное заключение № 434 от 26.11.2018), цветность превышает нормируемые показатели в 2,56 раза (при норме не более 20град., обнаруженная концентрация - 51,2 град.), что по цветности не соответствует п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 и создает угрозу здоровью детей.

Вышеуказанное является нарушением: ст.ст.10, 19 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п.п.8.3, 8.6, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

вынесено постановление №668 от 06.12.2018г. о привлечении должностного лица к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей.

выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения:

Отсутствует контроль руководителя за выполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящее представление и **не позднее чем в месячный срок** принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

2. Изучить санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство в сфере защиты прав потребителей, требования технических регламентов, а именно: ст.ст. 10, 19 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п.п. 8.3, 8.6, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 в письменной форме с приложением соответствующих документов **в течение месяца со дня его получения**.

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его получения.

Представление может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском,
Каневском районах

С.Н. Сидорский

Получил:

(подпись)

6.12.18

(дата)